

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ05.В.01171
(номер сертификата соответствия)

ТР 0629788
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «ЦЗМП». Адрес: 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104-а, ОКПО 78099614. ОГРН: 1055009357380. Телефон (495) 225-61-51, факс (495) 225-61-51.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЦЗМП» См. Приложение № 0056800. Адрес: 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д.104-а, ОКПО 78099614. ОГРН: 1055009357380. Телефон (495) 225-61-51, факс (495) 225-61-51.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Конструкция из панелей кровельных трехслойных МП ТСП-К типа «Сэндвич» с утеплителем из минеральной ваты, облицованных стальным листом толщиной 0,5 мм, изготовленных по ТУ 5284-001-78099614-2007. Монтаж в соответствии с Альбомом технических решений п. 3.12. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
52 8443

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) ГОСТ 30247.1-94. Предел огнестойкости: для панелей толщиной 80 мм - RE 30
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (качественных) проводилась сертификация)

код ЕКПС
код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протоколы испытаний № К01457-ТР, К01458-ТР от 14.09.2010 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитесрт" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 2. Акты о результатах анализа состояния производства № 923Ц-ао от 16.02.2010 г., № 923У-ао от 25.02.2010 г. ОС "Пожполитесрт" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 г. Схема сертификации 4с.
(документы, представленные заявителем и орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.09.2010 по 14.09.2015

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Кауранов



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №** C-RU.ЛБ05.В.01171

(обязательная сертификация)

ТР 0056800
(учетный номер бланка)

Предприятия-изготовители:

1. ООО «Центральный Завод Металл Профиль» (ООО «ЦЗМП»), ОКПО 78099614
Юридический и фактический адрес: 141730 Россия, Московская обл., г.Лобня, ул.Лейтенанта Бойко, 104-а,
тел. (495) 225-61-51
2. ООО «Уральский Завод Металл Профиль» (ООО «УЗМП»),
Юридический и фактический адрес: 624093 Россия, Свердловская обл., г.Верхняя Пышма, ул.Сварщиков,
2, тел. (34368) 4-87-87

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия


А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.В. Капранов

