

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.00661
(номер сертификата соответствия)

ТР 0629098
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)
579-47-99.

ООО «ЦЗМП». Адрес: 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104-а, ОКПО 78099614. ОГРН: 1055009357380. Телефон (495) 225-61-51, факс (495)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ООО «ЦЗМП» См. Приложение № 0056662. Адрес: 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д.104-а, ОКПО 78099614. ОГРН: 1055009357380. Телефон (495) 225-61-51, факс (495) 579-47-99.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдающего сертификат соответствия)

"ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ05 выдан 26.03.2009г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Конструкция из панелей стеновых трехслойных МП ТСП типа «Сэндвич» с утеплителем из минеральной ваты, облицованных стальным листом толщиной 0,5 мм изготовленных по ТУ 5284-001-78099614-2007. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
52 8423

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

для панелей толщиной 50 мм - EI 30
для панелей толщиной 80 мм - EI 45
для панелей толщиной 120 мм - EI 150
для панелей толщиной 150 мм - EI 180

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ 30403-96. Класс пожарной опасности КО (45), предел огнестойкости:

код ЕКПС
код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по сертификации "Электросерт", ССПБ.RU.ИН.061 от 26.03.2009 г.

1. Протоколы испытаний № К00854-ТР, К00855-ТР, К00856-ТР, К00857-ТР, К00858-ТР от 30.03.2010г. Испытательный центр

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

26.03.2009г. Сертификат соответствия № C-RU.ПБ05.В.00656 от 30.03.2010г. Схема сертификации 4с.

2. Акты о результатах анализа состояния производства № 923Ц-ао от 16.02.2010 г., № 923У-ао от 25.02.2010 г. ОС "Пожполитест" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ССПБ.RU.ПБ.05 от

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.03.2010 **по** 30.03.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

A.N. Aksenov А.Н. Аксенов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

A.V. Kapranov А.В. Капранов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ05.В.00661

(обязательная сертификация)

ТР 0056662

(учетный номер бланка)

Предприятия-изготовители:

1. ООО «Центральный Завод Металл Профиль» (ООО «ЦЗМП»), ОКПО 78099614
Юридический и фактический адрес: 141730 Россия, Московская обл., г.Лобня, ул.Лейтенанта Бойко, 104-а, тел. (495) 225-61-51
2. ООО «Уральский Завод Металл Профиль» (ООО «УЗМП»),
Юридический и фактический адрес: 624093 Россия, Свердловская обл., г.Верхняя Пышма, ул.Сварщиков, 2, тел. (34368) 4-87-87



ПРОФИЛЬ
ГРУППА КОМПАНИЙ



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.В. Капранов